

## प्रोफार्मा-अ

मुख्य अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला  
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद-गोरखपुर उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-सी0एफ0ओ0-निरीक्षण(स्कूल) / 2022-2023  
सेवा में,

दिनांक-मार्च, 10, 2022

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य  
जे0सी0 इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल,  
गायत्रीनगर, कूड़ाघाट गोरखपुर  
जनपद-गोरखपुर।

विषय:- प्रतिष्ठान/विद्यालय में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफ्लिंग  
/हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में:-

संदर्भ:- आपके प्रार्थना पत्र संख्या-निल दिनांक-05.03.2022


उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध-08-अदद  
फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आठ, दिनांक-27.12.1982 में दिये गये  
निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपया-80/-भारतीय स्टेट बैंक शाखा, बैंक रोड, जनपद-गोरखपुर,  
में चालान संख्या-CA00077, दिनांक-10.03.2022 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के  
उपरान्त 08-अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- 1- चेकिंग का दिनांक-10.03.2022
- 2- पूर्व चेकिंग का दिनांक व चेकिंग अधिकारी का नाम-10.03.2022, प्रभारी अग्निशमन केन्द्र,
- 3- संस्थान का विवरण-विद्यालय/कालेज
- 4- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-08
- 5- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-08
- 6- चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता टेस्टिंग का विवरण।

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र है।)

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	ABC-फायर एक्सटिंग्यूशर	04-कि0ग्रा0	08	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार प्रमाणित  
की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention  
and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थायें वाछनीय होगी।  
भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिवर्ष कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग  
प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा।

  
(डी0के0 सिंह) 10/03/2022  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
(जनपद-गोरखपुर)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
गोरखपुर